

Formandsberetning for 2011

Antal brugere	268
Udpumpet vand 2011	33.900 m ³
Solgt vand ifl. ure 2011	33.142 m ³
Spild i m ³ .	758 m ³
Spild i %	2,23 %

Oppumpet vand 2011	34.040 m ³
Skyldvand	620 m ³
Rent vand	33.420 m ³
Solgt på ure	33.142 m ³
Spild af oppumpet	278 m ³
Spild i %	0.816 %

År 2011 har været et roligt år, vi kan konstatere vores vandværk kører optimalt. Vores vandspild af udpumpet vand ligger på 2,23 %, og i forhold til oppumpet kun på 0.816 %. Det er meget fint.

I 2011 har vi haft nogle udfordringer. Den 8. februar havde vi en vandprøve, hvor kimtallet var 210/ml, hvor max må være 200/ml, den var taget på Krogsgårdsvej. Der blev foretaget en gennemskylning af vores ledningsnet, vi havde haft et ledningsbrud tidligere, som vi mente var skyld i dette. Næste prøve vidste da heller ikke noget problem.

Den 15. september, havde vi en vandprøve der viste for høj turbiditet, den viste 1, men må kun være 0,3. Vores filtermateriale virkede ikke optimalt, vi fik Gunner Olsen fra Midt Jysk vandrens, og Kemic i Give til at vurdere på dette. Konklusionen blev, at vi sløjfede det ene forfilter, fik nyt filtermateriale i det andet forfilter.

Kapaciteten blev derved sat ned fra 36 m³ i timen til 15-18 m³. Vi skal fremover skifte filtermateriale i forfilter hvert 7 år. Så undgår vi at jernindhold og turbiditet bliver for høj. Der er vandværker, som er trætte af de vandprøver, det mener jeg ikke vi skal være. Det er altid godt at være på forkant med kvaliteten, så vores forbrugere får noget godt og rent vand.

Frederiks VVS har været i gang med at skifte stophaner på Krogsgårdsvej, de gamle messinghaner bliver udskiftet løbende for at undgå vandspild, samt ledningsbrud. De har også været rundt og kontrollere vores stophaner, og få dem ført op til overfladen, de som var gemt med jord og meget andet. Alle vores haner er kortlagt, der er enkelte der ikke er tinglyste. Alt nyt bliver kortlagt og tinglyst, det er det også blevet førhen. Men der er enkelte, der er blevet tilsluttet fra gl. vandværk hvor det ikke er i orden med tinglysningen.

I år 2011 har vi også fået 2 nye brugere, en i Hornskov og en i Vium. De er først blevet registreret fra d. 1. januar 2012. De blev tilsluttet i december måned. Typisk når vi får en melding om tilslutning, skal der handles hurtig, for de havde ingen vand. Vores entreprenører og VVS var hurtige, til at afhjælpe dette, så de pågældende havde vand.

Til sidst en tak til Mikkel for græsslåning, oprydning og rengøring på vandværket, og ikke mindst bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

